

INSTRUCȚIUNI Nr. 569 din 27 octombrie 2008

privind desfășurarea activităților de apărare împotriva incendiilor în sistemul administrației penitenciare

Având în vedere dispozițiile art. 19 lit. g) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.003/C/2008, cu modificările și completările ulterioare,

directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor emite prezentele instrucțiuni.

CAP. 1

Organizarea și desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor

SECȚIUNEA 1

Conținutul organizării activității de apărare împotriva incendiilor

ART. 1

Organizarea apărării împotriva incendiilor la nivelul unității presupune:

a) stabilirea personalului cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, în condițiile prevăzute de art. 12 alin. (1) și art. 26 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

b) elaborarea, aprobarea și difuzarea deciziilor, dispozițiilor și altor asemenea documente, prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor;

c) elaborarea, aprobarea și difuzarea documentelor și evidențelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor;

d) elaborarea planului anual de pregătire a personalului pe linia pregătirii în domeniul apărării împotriva incendiilor, adaptat la specificul unității, aprobat de directorul unității și avizat de Compartimentul managementul situațiilor de urgență din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor;

e) organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă prin instruirea personalului, în conformitate cu Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

f) planificarea și executarea de controale proprii, periodice, în scopul depistării, cunoașterii și înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza inițierea sau dezvoltarea incendiilor;

g) analiza periodică a capacității de apărare împotriva incendiilor;

h) elaborarea de programe de optimizare a activității de apărare împotriva incendiilor;

i) îndeplinirea criteriilor și a cerințelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, prevăzute de actele normative în vigoare;

j) realizarea unui sistem operativ de observare și anunțare a incendiului, precum și de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment;

k) asigurarea funcționării la parametrii proiectați a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;

l) planificarea intervenției personalului în caz de incendiu;

m) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor și stabilirea împrejurărilor și a factorilor determinanți, precum și a unor măsuri conforme cu realitatea;

n) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fișele de instruire a personalului;

o) prevederea anual, prin planul de buget, a fondurilor necesare realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum și pentru perfecționarea profesională a personalului cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență.

SECȚIUNEA a 2-a

Documentele care stau la baza organizării activității de apărare împotriva incendiilor

ART. 2

(1) Dispoziția de numire a personalului tehnic de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor se emite la începutul fiecărui an sau când situația o impune.

(2) Formarea și evaluarea personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează în condițiile stabilite de art. 26 alin. (2) din Legea nr. 307/2006.

ART. 3

Planurile de protecție împotriva incendiilor sunt:

a) planul de evacuare a persoanelor;

b) planul de depozitare și de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase;

c) planul de intervenție.

ART. 4

(1) Planul de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprinde elemente diferențiate în funcție de tipul și destinația construcției.

(2) Planul de evacuare a persoanelor se afișează pe fiecare nivel, pe căile de acces și în locurile vizibile, astfel încât să poată fi cunoscut de către toate persoanele, iar în încăperi pe partea interioară a ușilor.

(3) Planul de evacuare a persoanelor se întocmește pe baza schiței nivelului sau a încăperii, pe care se marchează cu culoare verde traseele de evacuare prin uși, coridoare și case de scări sau scări exterioare.

(4) Pe planul de evacuare a persoanelor se indică locul mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor: stingătoare, hidranți interiori, butoane și alte sisteme de alarmare și alertare a incendiilor, posibilitățile de refugiu, încăperi speciale, terase, precum și interdicția de folosire a lifturilor în asemenea situații.

(5) Modelul planului de evacuare a persoanelor/bunurilor este prezentat în anexa nr. 2 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007.

(6) Planul de evacuare a persoanelor se întocmește de către persoana cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor și se aprobă de conducătorul unității.

ART. 5

(1) Planul de depozitare și de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se întocmește pentru fiecare încăpere unde se află asemenea materiale, conform art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(2) La amplasarea materialelor periculoase în spațiile de depozitare trebuie să se țină seama de comportarea lor specifică în caz de incendiu, atât din punctul de vedere al posibilității de reacție reciprocă, cât și al compatibilității față de produsele de stingere.

(3) Planul de depozitare și de evacuare a materialelor periculoase se întocmește pe baza schițelor încăperilor respective, pe care se marchează zonele cu materiale periculoase și se menționează clasele acestora conform legii, cantitățile și codurile de identificare ori de pericol, produsele de stingere recomandate; traseele de evacuare a materialelor și ordinea priorităților se marchează cu culoare verde.

(4) Planul de depozitare și de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se amplasează în locuri care se estimează a fi cel mai puțin afectate de incendiu și în apropierea locurilor de acces în încăperi, precum și la dispecerat, acolo unde acesta este constituit, astfel încât acesta să poată fi util forțelor de intervenție.

(5) Planul de depozitare și de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se întocmește de către persoana cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor și se aprobă de conducătorul unității.

ART. 6

(1) Planul de intervenție se întocmește pentru asigurarea desfășurării în condiții de operativitate și eficiență a operațiunilor de intervenție în situații de urgență, potrivit legii.

(2) Planul de intervenție se întocmește de către persoana cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, se aprobă de conducătorul unității și se avizează de inspectoratul pentru situații de urgență județean sau al municipiului București, după caz.

(3) Modelul planului-cadru de intervenție este prezentat în anexa nr. 3 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007.

ART. 7

Planurile de protecție împotriva incendiilor se actualizează ori de câte ori este cazul, în funcție de condițiile reale.

SECȚIUNEA a 3-a

Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor

ART. 8

Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează pentru locurile de muncă stabilite de conducătorul unității și obligatoriu pentru toate locurile cu risc de incendiu.

ART. 9

Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor cuprind:

a) prevederile specifice stabilite de reglementările în vigoare pentru apărarea împotriva incendiilor;

b) obligațiile personalului privind apărarea împotriva incendiilor;

c) regulile și măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor pentru exploatarea instalațiilor potrivit condițiilor tehnice, tehnologice și organizatorice locale, precum și pentru reparații, revizii, întreținere, oprire și punere în funcțiune;

d) evidențierea elementelor care determină riscul de incendiu;

e) prezentarea pericolelor care pot apărea în caz de incendiu, precum și a regulilor și măsurilor de prevenire a acestora.

ART. 10

(1) Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă se elaborează, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007, de către șeful locului de muncă, se verifică de cadrul tehnic sau persoana desemnată să îndeplinească atribuții de apărare împotriva incendiilor și se aprobă de conducătorul unității.

(2) Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor se afișează, în întregime sau în sinteză, în funcție de volumul lor și de condițiile de la locul de muncă respectiv.

(3) Un exemplar al tuturor instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor se păstrează la persoana desemnată să îndeplinească atribuții de apărare împotriva incendiilor.

(4) Personalul de la locurile de muncă pentru care s-au întocmit instrucțiunile mai sus menționate au obligația să le studieze, să le însușească și să le aplice.

(5) Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor se completează, în toate cazurile, cu informațiile din planurile de intervenție.

(6) Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor se actualizează la orice modificare, modernizare, dezvoltare, reprofilare, precum și la apariția unor noi reglementări.

(7) Fiecare instrucțiune de apărare împotriva incendiilor trebuie să aibă înscrise data întocmirii și data aprobării.

CAP. 2

Instruirea personalului în domeniul situațiilor de urgență

ART. 11

Instructajele în domeniul situațiilor de urgență se fac pe baza unor proceduri scrise, întocmite de către conducătorii locurilor de muncă și aprobate de directorul unității.

ART. 12

Categoriile de instructaje în domeniul situațiilor de urgență, perioada și timpul acestora sunt reglementate în cap. II din Dispozițiile generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 712/2005, și se pot adapta la specificul și particularitățile unității.

ART. 13

Instruirea personalului unității în domeniul situațiilor de urgență se efectuează în conformitate cu prevederile art. 45 din Dispozițiile generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 712/2005, și se certifică prin înscrisuri realizate în fișa individuală de instructaj în domeniul situațiilor de urgență, înscrisul efectuându-se cu pastă sau cu cerneală.

ART. 14

(1) Instruirea persoanelor private de libertate în domeniul situațiilor de urgență, care prestează activități lucrative în cadrul unității, se efectuează în conformitate cu art. 45 din Dispozițiile generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 712/2005, de către șeful sectorului de activitate și se consemnează de către acesta într-un proces-verbal întocmit în acest scop, care conține problematica prezentată și tabelele cu numele, prenumele și semnătura persoanelor instruite.

(2) În cazul în care persoanele private de libertate prestează activități lucrative la punctele de lucru interioare/exterioare în beneficiul operatorilor economici, obligația instruirii acestora în domeniul situațiilor de urgență revine beneficiarului.

ART. 15

Conducătorii locurilor de muncă răspund de păstrarea fișelor individuale pentru personalul din subordine, respectiv procesele-verbale și tabelele cu numele, prenumele și semnătura persoanelor private de libertate instruite.

CAP. 3

Indicatoare de securitate

ART. 16

(1) Indicatoarele de securitate, de interzicere, avertizare, semnalizare, orientare, informare sau pericol sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele instrucțiuni și se montează în locuri vizibile; în anumite situații, indicatoarele pot fi însoțite de înscrisuri explicative.

(2) Obligația de a amplasa, de a monta și de a păstra integritatea indicatoarelor revine conducătorului locului de muncă.

CAP. 4

Măsuri speciale pe timpul secetos și rece

ART. 17

(1) Măsurile speciale pe timpul secetos cuprind:

a) identificarea și nominalizarea sectoarelor de activitate în care crește riscul de incendiu în condițiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate și lipsei de precipitații;

b) interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;

c) restricționarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiții favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri excesive;

d) asigurarea protejării față de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor și a altor tipuri de ambalaje care conțin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră;

e) intensificarea controalelor în zonele cu culturi agricole și în locuri cu vegetație;

f) asigurarea și verificarea zilnică a rezervelor de apă pentru incendiu.

(2) Măsurile speciale stabilite sunt aduse la cunoștință întregului personal.

ART. 18

Înainte de începerea sezonului rece se iau următoarele măsuri de prevenire:

a) controlul instalațiilor și al sistemelor de încălzire existente, cum sunt surse de căldură, conducte, corpuri și elemente de încălzire, sobe și coșuri, canale de fum și înlăturarea defecțiunilor constatate, asigurându-se funcționarea la parametrii normativi;

b) protejarea contra înghețului a componentelor instalațiilor de stingere cu apă;

c) asigurarea uneltelor și accesoriilor pentru dezapezirea căilor de acces, de evacuare și de intervenție.

CAP. 5

Măsurile generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis

ART. 19

(1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă.

(2) Locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică interdicția prevăzută la alin. (1), se stabilesc și se marchează de persoanele cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

ART. 20

(1) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activității.

(2) Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie, respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile, cum ar fi lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei, fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare.

ART. 21

Reglementarea de către conducătorul unității a modului de executare a lucrărilor cu foc deschis presupune:

a) stabilirea locurilor unde periodic sau permanent se pot efectua lucrări cu foc deschis, cum ar fi arderea deșeurilor combustibile, curățările prin ardere, precum și a persoanelor care le supraveghează;

b) stabilirea și marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis;

c) nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu focul;

d) descrierea procedurii de emiterie, semnare, aducere la cunoștință și păstrare a permisului de lucru cu focul;

e) aprobarea unor instrucțiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări.

ART. 22

Distrugerea prin ardere a unor deșeuri sau reziduuri combustibile se efectuează cu respectarea legislației specifice privind protecția mediului.

ART. 23

(1) Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operațiuni care prezintă pericol de incendiu, în construcții, în depozite ori în alte spații cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanțelor combustibile este interzisă.

(2) Lucrările prevăzute mai sus se pot executa în spațiile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spațiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare și stingere a incendiilor.

(3) Lucrările menționate se execută numai pe baza permisului de lucru cu focul, al cărui model este prezentat în anexa nr. 4 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007, și a prevederilor cap. II secțiunea a 5-a din Dispozițiile generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 712/2005, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În toate cazurile prevăzute mai sus este obligatorie instruirea personalului de execuție, control și supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

ART. 24

(1) Permisul de lucru cu focul se întocmește în două exemplare, dintre care unul se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.

(2) Permisul de lucru cu focul este valabil o singură zi.

(3) La terminarea lucrului permisul de lucru cu focul se predă de către executant, emitentului.

ART. 25

Șeful sectorului de activitate, în care se execută operațiuni cu foc deschis, are obligația să asigure măsuri pentru:

- a) pregătirea locului;
- b) instruirea personalului;
- c) asigurarea supravegherii permanente a respectării normelor și a îndeplinirii măsurilor stabilite;
- d) interzicerea sau oprirea operațiunii de lucru cu foc deschis, în caz de nerespectare a normelor și măsurilor de prevenire stabilite;
- e) controlul după terminarea lucrării.

ART. 26

(1) Șeful sectorului de activitate și executantul lucrării au obligația de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis numai echipamente și aparate în bună stare de funcționare.

(2) Toate echipamentele și aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întrețin și se verifică în conformitate cu instrucțiunile furnizorului.

ART. 27

(1) În timpul executării lucrării, executantul trebuie să asigure:

a) supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii și a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente și a intensității fluxului de căldură;

b) strângerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;

c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen și a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depășește 10 minute;

d) interzicerea agățării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă;

e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele;

f) evacuarea carburului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.

(2) După terminarea lucrării, șeful sectorului de activitate trebuie să asigure următoarele măsuri:

a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum și a spațiilor adiacente și a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu, cum ar fi zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum;

b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, și luarea de măsuri în consecință;

c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore și în timpul nopții, a situației existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și în imediata apropiere a acestuia;

d) depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor folosite la lucrare;

e) reamplasarea pe pozițiile inițiale a elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării;

f) colectarea șlamului de carbid în containere destinate acestui scop și depozitarea acestora într-un loc special amenajat.

CAP. 6

Reguli privind fumatul

ART. 28

(1) Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în cadrul fiecărui unități și se face prin dispoziție scrisă a conducătorului acesteia.

(2) În dispoziția pentru reglementarea fumatului se menționează:

a) locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe lângă spațiile închise, conform legii, în care este interzis fumatul sau, după caz, accesul cu țigări, chibrituri sau brichete; se prevăd obligatoriu locurile cu schele, cofraje și eșafodaje, realizate din materiale combustibile;

b) locurile amenajate pentru fumat;

c) persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării, pe locuri și sectoare de activitate;

d) alte date și informații necesare să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.

ART. 29

(1) Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul "LOC PENTRU FUMAT".

(2) Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor sunt amplasate la o distanță mai mare de 40 m față de locurile în care există pericol de explozie, cum ar fi gaze și lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili, 10 m față de locurile în care există materiale solide combustibile, precum lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum, și 50 m față de culturile de cereale păioase în perioada coacerii și recoltării sau de zonele împădurite.

(3) Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu:

a) scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ;

b) instrucțiuni afișate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor și reguli de comportare în caz de incendiu;

c) mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

(4) Scrumierele din interiorul clădirilor se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.

(5) Depunerea în scrumiere a altor deșeuri de materiale combustibile, cum sunt hârtia, cartonul, textilele, este interzisă.

(6) Golirea scrumierelor în coșurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă.

(7) Aruncarea la întâmplare a resturilor de țigări sau chibrituri aprinse este interzisă.

ART. 30

Fumatul în spațiile de deținere este permis cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

CAP. 7

Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea căilor de evacuare

ART. 31

Pentru asigurarea condițiilor de evacuare și salvare a personalului în siguranță, în caz de incendiu, se adoptă următoarele măsuri:

- a) păstrarea căilor de evacuare libere și în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate și realizate;
- b) funcționarea iluminatului de siguranță și a celei de-a doua surse de energie electrică, conform reglementărilor tehnice;
- c) funcționarea sistemelor de alarmare și semnalizare a incendiilor la parametrii de performanță pentru care au fost proiectate;
- d) organizarea și desfășurarea, periodic, de exerciții și aplicații cu personalul, în condițiile legii.

CAP. 8

Echiparea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor

ART. 32

(1) Tipul și numărul de stingătoare se stabilesc de proiectant și, pentru construcțiile existente, prin scenariile de incendiu sau de persoana cu atribuții specifice, în funcție de nivelul de risc de incendiu, tipul și cantitatea de material sau substanță combustibilă/volumul de lichid combustibil din spațiul ce trebuie protejat, în conformitate cu dispozițiile anexei nr. 6 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007, respectându-se proporția de 1 stingător la 300 mp, dar minimum 2 stingătoare pe etaj.

(2) Dotarea cu alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, în afară de cele menționate la alin. (1), se face după cum urmează:

- a) un pichet de incendiu la 500 mp;
- b) autospecială psi sau motopompă psi, conform tablei de înzestrare a fiecărei unități;
- c) camerele serverelor din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și din cadrul unităților subordonate, conform prevederilor pct. 1 lit. a) din anexa nr. 5 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007.

(3) Pentru instalațiile de detectare, semnalizare, alarmare, alertare, limitare și stingere a incendiilor se va ține o evidență într-un registru de control, conform anexei nr. 7 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007.

CAP. 9

Planificarea și executarea exercițiilor privind modul de acțiune în caz de incendiu

ART. 33

(1) Exercițiile privind modul de intervenție în caz de incendiu constituie formele de bază prin care se verifică stadiul și capacitatea de acțiune a personalului de la locul de muncă.

(2) Exercițiile și aplicațiile vizează modul în care se execută:

- a) alarmarea;
- b) evacuarea;
- c) stingerea incendiului.

(3) Exercițiile privind modul de intervenție se efectuează:

a) planificat, pe bază de grafic, astfel încât la acestea să participe eşalonat întreg personalul cu atribuții de intervenție de la locurile de muncă;

b) inopinat, de către conducătorul unității, autoritatea de control sau de către alți factori de decizie.

ART. 34

(1) Evidența exercițiilor de intervenție efectuate în unitate se ține într-un registru special.

(2) Registrul special prevăzut la alin. (1) are conținutul conform modelului prezentat în anexa nr. 8 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007.

(3) Fiecare exercițiu privind modul de intervenție se finalizează printr-un raport care va cuprinde cel puțin:

- a) obiectivele și scopul exercițiului;
- b) mențiuni privind cunoașterea și capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce revin personalului de la locul de muncă în caz de incendiu;
- c) îndeplinirea anumitor bareme de timp stabilite și a timpilor operativi de intervenție;
- d) mențiuni privind alarmarea/alertarea personalului;
- e) aprecieri privind funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;
- f) desfășurarea activității de salvare și evacuare a persoanelor și a materialelor periculoase;
- g) propunerea de măsuri privind îmbunătățirea activității respective.

CAP. 10

Controlul respectării normelor de apărare împotriva incendiilor

ART. 35

(1) Controlul propriu al respectării normelor, dispozițiilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor se efectuează de persoana desemnată cu atribuții de apărare împotriva incendiilor, pe baza unui grafic anual, trimestrial și lunar;

(2) Controlul stabilit la alin. (1) se finalizează prin documente scrise, în care se consemnează:

- a) locațiile care au fost cuprinse în control;
- b) constatările rezultate din teren;

c) propuneri de măsuri și acțiuni de înlăturare a deficiențelor și de îmbunătățire a activității.

(3) Trimestrial, persoana desemnată cu atribuții de apărare împotriva incendiilor efectuează un control de verificare privind respectarea obligațiilor pe linia apărării împotriva incendiilor și a normelor specifice de apărare împotriva incendiilor de către personalul unității.

(4) Constatările, măsurile și deciziile adoptate în urma controalelor se aduc la cunoștință, în scris, conducătorului unității.

(5) În baza concluziilor rezultate din controale, conducătorul unității este obligat să ia măsuri imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate în domeniul apărării împotriva incendiilor.

ART. 36

(1) Activitatea de apărare împotriva incendiilor din cadrul unității se analizează, conform legii, semestrial sau anual, precum și cu prilejul finalizării controalelor și după producerea unor incendii.

(2) Analiza prevăzută se desfășoară pe bază de raport sau informare întocmită de persoana cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

(3) Raportul de analiză conține următoarele:

- a) implementarea noilor prevederi legale;
- b) stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite;
- c) deficiențele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor;
- d) concluziile desprinse din activitatea de instruire și pregătire a personalului;
- e) relațiile cu terții privind apărarea împotriva incendiilor;
- f) asigurarea dotării, calitatea și funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;
- g) eficiența activităților desfășurate de persoana cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;
- h) propunerile de măsuri pentru îmbunătățirea activității.

(4) Aspectele discutate pe timpul analizei se consemnează într-un proces-verbal și se aduc la cunoștință șefilor sectoarelor de activitate.

CAP. 11

Sanctiuni

ART. 37

Nerespectarea atribuțiilor ce le revin, precum și încălcarea prevederilor legale în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor de către personalul din sistemul administrației penitenciare se sancționează de către directorul unității, la propunerea persoanei cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

CAP. 12

Dispoziții finale

ART. 38

Trimestrial, până la data de 5 a lunii următoare, unitățile subordonate vor înainta către Administrația Națională a Penitenciarelor - Compartimentul managementul situațiilor de urgență sinteza activităților desfășurate în domeniul prevenirii situațiilor de urgență.

ART. 39

Anexa face parte integrantă din prezentele instrucțiuni.

ART. 40

Prezentele instrucțiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 41

La data intrării în vigoare a prezentelor instrucțiuni, orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Directorul general al
Administrației Naționale a Penitenciarelor,
Ioan Băla

București, 27 octombrie 2008.

Nr. 569.

ANEXA 1*)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

INDICATOARE DE SECURITATE

PANOURI DE SALVARE ȘI PRIM AJUTOR

<u>Figura 1Lex</u> CALE ȘI ACCES DE EVACUARE
--

<u>Figura 2Lex</u> CALE ȘI ACCES DE EVACUARE
--

<u>Figura 3Lex</u> CALE ȘI ACCES DE EVACUARE
--

<u>Figura 4Lex</u> CALE ȘI ACCES DE EVACUARE
--

<u>Figura 5Lex</u> CALE ȘI ACCES DE EVACUARE
--

--

Figura 6Lex	PUNCT DE PRIM AJUTOR
Figura 7Lex	PUNCT TĂRGI
Figura 8Lex	DUȘ DE SECURITATE
Figura 9Lex	PUNCT MEDICAL DE SPĂLARE A OCHILOR
Figura 10Lex	LEGĂTURA TELEFONICĂ (PUNCT MEDICAL)
Figura 11Lex	PUNCT MEDICAL
Figura 12Lex	LOC DE ADUNARE ÎN CAZ DE EVACUARE
Figura 13Lex	DIRECȚIE DE URMAT (indicator adițional la unul din panourile de mai sus)
Figura 14Lex	DIRECȚIE DE URMAT (indicator adițional la unul din panourile de mai sus)
Figura 15Lex	DIRECȚIE DE URMAT (indicator adițional la unul din panourile de mai sus)
Figura 16Lex	DIRECȚIE DE URMAT (indicator adițional la unul din panourile de mai sus)

Figura 17Lex: Panouri de salvare și prim ajutor

PANOURI PRIVIND MATERIALE ȘI ECHIPAMENTE DE STINGERE A INCENDIILOR

| Figura 18Lex | DIRECȚIE DE URMAT (indicator adițional la unul din panourile |
| | de mai jos)
|
|_____|

| Figura 19Lex | DIRECȚIE DE URMAT (indicator adițional la unul din panourile |
| | de mai jos)
|
|_____|

| Figura 20Lex | DIRECȚIE DE URMAT (indicator adițional la unul din panourile |
| | de mai jos)
|
|_____|

| Figura 21Lex | DIRECȚIE DE URMAT (indicator adițional la unul din panourile |
| | de mai jos)
|
|_____|

| Figura 22Lex | HIDRANT INTERIOR
|
|_____|

| Figura 23Lex | SCARĂ
|
|_____|

| Figura 24Lex | STINGĂTOR
|
|_____|

| Figura 25Lex | TELEFON INCENDIU
|
|_____|

| Figura 26Lex | INSTALAȚIE DE STINGERE A INCENDIILOR
|
|_____|

Figura 27Lex: Panouri privind materiale și echipamente de stingere a incendiilor

INDICATOARE DE INTERZICERE

| Figura 28Lex | FUMATUL INTERZIS
|

Figura 29Lex	LUCRUL CU FOCUL DESCHIS ȘI FUMATUL INTERZIS
Figura 30Lex	ACCESUL PIETONILOR INTERZIS
Figura 31Lex	STINGEREA CU APĂ INTERZISĂ
Figura 32Lex	APĂ NEPOTABILĂ
Figura 33Lex	ACCESUL INTERZIS PERSOANELOR NEAUTORIZATE
Figura 34Lex	ACCESUL INTERZIS VEHICULELOR DE TRANSPORT
Figura 35Lex	NU ATINGEȚI
Figura 36Lex	PERICOL DE ELECTROCUTARE
Figura 37Lex	DEPOZITARE INTERZISĂ
Figura 38Lex	UTILIZAREA ASCENSOARELOR INTERZISĂ
Figura 39Lex	ACCESUL CÂINILOR INTERZIS
Figura 40Lex	INTERZIS PULVERIZAREA CU APĂ
Figura 41Lex	UTILIZAREA TELEFONULUI MOBIL INTERZIS
Figura 42Lex	ACCES INTERZIS

Figura 43Lex: Indicatoare de interzicere

PLĂCUȚE DE AVERTIZARE ȘI SEMNALIZARE A RISCULUI SAU PERICOLULUI

| Figura 44Lex | ATENȚIE! MATERIAL INFLAMABIL SAU TEMPERATURI RIDICATE
| _____ |

| Figura 45Lex | ATENȚIE! MATERIALE EXPLOZIVE - PERICOL DE EXPLOZIE
| _____ |

| Figura 46Lex | ATENȚIE! SUBSTANȚE TOXICE
| _____ |

| Figura 47Lex | ATENȚIE! SUBSTANȚE COROZIVE
| _____ |

| Figura 48Lex | ATENȚIE! SUBSTANȚE RADIOACTIVE - RADIAȚII IONIZANTE
| _____ |

| Figura 49Lex | ATENȚIE! SARCINI SUSPENDATE
| _____ |

| Figura 50Lex | ATENȚIE! VEHICULE DE TRANSPORT
| _____ |

| Figura 51Lex | ATENȚIE! PERICOL ELECTRIC
| _____ |

| Figura 52Lex | ATENȚIE! PERICOL GENERAL
| _____ |

| Figura 53Lex | ATENȚIE! RADIAȚII LASER
| _____ |

| Figura 54Lex | ATENȚIE! SUBSTANȚE COMBURANTE
| _____ |

| Figura 55Lex | ATENȚIE! CÂMP MAGNETIC RIDICAT
| _____ |

| Figura 56Lex | ATENȚIE! RADIAȚII NEIONIZANTE
| _____ |

<u>Figura 57Lex</u> ATENȚIE! OBSTACOL - RISC DE CĂDERE _____
<u>Figura 58Lex</u> ATENȚIE! DENIVELARE - RISC DE CĂDERE _____
<u>Figura 59Lex</u> ATENȚIE! RISC BIOLOGIC _____
<u>Figura 60Lex</u> ATENȚIE! TEMPERATURĂ JOASĂ _____
<u>Figura 61Lex</u> ATENȚIE! PERICOLUL APARIȚIEI UNEI ATMOSFERE EXPLOZIVE _____
<u>Figura 62Lex</u> ATENȚIE! PERICOL DE PRINDERE A MÂINII _____
<u>Figura 63Lex</u> ATENȚIE! SUBSTANȚE NOCIVE SAU IRITANTE _____
<u>Figura 64Lex</u> ATENȚIE! PERICOL DE ALUNECARE _____
<u>Figura 65Lex</u> SEMNALIZARE DE RISC SAU PERICOL _____

Figura 66Lex: Plăcuțe de avertizare și semnalizare a riscului sau pericolului

MARCAJE OBLIGAȚII

<u>Figura 67Lex</u> PROTECȚIA VEDERII OBLIGATORIE _____
<u>Figura 68Lex</u> PROTECȚIA CAPULUI OBLIGATORIE _____
<u>Figura 69Lex</u> PROTECȚIA AUZULUI OBLIGATORIE _____
<u>Figura 70Lex</u> PROTECȚIA CĂILOR RESPIRATORII OBLIGATORIE _____

<u>Figura 71Lex</u>	PROTECȚIA PICIOARELOR OBLIGATORIE
<u>Figura 72Lex</u>	PROTECȚIA MĂINILOR OBLIGATORIE
<u>Figura 73Lex</u>	PROTECȚIA CORPULUI OBLIGATORIE
<u>Figura 74Lex</u>	PROTECȚIA FEȚEI OBLIGATORIE
<u>Figura 75Lex</u>	PROTECȚIA INDIVIDUALĂ ÎMPOTRIVA CĂDERII OBLIGATORIE
<u>Figura 76Lex</u>	PASAJ OBLIGATORIU PENTRU PIETONI
<u>Figura 77Lex</u>	OBLIGAȚIE GENERALĂ (însoțit la nevoie de un alt panou pentru detalii suplimentare)

Figura 78Lex: Marcaje obligații

DIMENSIONARE PLĂCUȚE INDICATOARE

Figura 79Lex: Dimensionare plăcuțe indicatoare

SIMBOLURI ETICHETE PRODUSE CHIMICE

<u>Figura 80Lex</u>	E - EXPLOZIV
<u>Figura 81Lex</u>	O - COMBURANT
<u>Figura 82Lex</u>	F - UȘOR INFLAMABIL
<u>Figura 83Lex</u>	F+ - EXTREM DE INFLAMABIL
<u>Figura 84Lex</u>	T - TOXIC
<u>Figura 85Lex</u>	T+ - FOARTE TOXIC
<u>Figura 86Lex</u>	C - COROSIV
<u>Figura 87Lex</u>	Xi - IRITANT
<u>Figura 88Lex</u>	Xn - NOCIV

<u>Figura 89Lex</u>	N - PERICULOS PENTRU MEDIU
---------------------	----------------------------

Figura 90Lex: Simboluri etichete produse chimice

ETICHETE DE PERICOL

<u>Figura 91Lex</u>	În legătură cu explozia - diviziunile 1.1, 1.2 și 1.3
<u>Figura 92Lex</u>	În legătură cu explozia - diviziunea 1.4
<u>Figura 93Lex</u>	În legătură cu explozia - diviziunea 1.5
<u>Figura 94Lex</u>	În legătură cu explozia - diviziunea 1.6
<u>Figura 95Lex</u>	Gaz neinflamabil și netoxic
<u>Figura 96Lex</u>	Pericol de incendiu (substanțe lichide inflamabile)
<u>Figura 97Lex</u>	Substanță solidă inflamabilă
<u>Figura 98Lex</u>	Substanță predispusă la aprindere spontană
<u>Figura 99Lex</u>	Pericol de emanație de gaz inflamabil în contact cu apa
<u>Figura 100Lex</u>	Substanță comburantă
<u>Figura 101Lex</u>	Peroxid organic: pericol de incendiu
<u>Figura 102Lex</u>	Substanță toxică

| (se ține izolată de articole alimentare sau de alte
obiecte |
| destinate consumului în vehicule, precum și de locuri de
|
| descărcare sau transbordare)
|
|_____|

| Figura 103Lex | Substanță infecțioasă
|
|
| (se ține izolată de articole alimentare sau alte obiecte
de |
| consum și alimente pentru animale în vehicule, precum și
de |
| locuri de încărcare, descărcare sau transbordare)
|
|_____|

| Figura 104Lex | Substanță radioactivă în ambalaje
|
|
| (în caz de avarie a ambalajelor, pericol pentru sănătate
în |
| caz de ingerare, inhalare sau contact cu substanța
|
| împrăștiată)
|
|_____|

| Figura 105Lex | Substanță radioactivă în ambalaje
|
|
| (În caz de avarie a ambalajelor, pericol pentru sănătate
prin|
| ingerare, inhalare sau contact cu substanța împrăștiată,
|
| inclusiv riscuri de iradiere la distanță)
|
|_____|

| Figura 106Lex | Substanță radioactivă în ambalaje
|
|
| (În caz de avarie a ambalajelor, pericol pentru sănătate
prin|
| ingerare, inhalare sau contact cu substanța împrăștiată,
|
| inclusiv riscuri de iradiere la distanță)
|
|_____|

| Figura 107Lex | Substanță corozivă
|
|_____|

<u>Figura 108Lex</u>	Substanțe și obiecte diverse, care în cursul
transportului	prezintă un pericol, altul decât cele pe care le prezintă
	celelalte clase

Figura 109Lex: Etichete de pericol